GS225:α：316kg/m3　W/C:124%

現場事務所

改良下端FL-4000全て同じ

X2 X3 X4 X5 X6

▽KBM1から84720

42,000

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

既存基礎

9799（実測値）
既存縁石面

Y5

2,200 2,200 天端FL-2290 改良厚=1710
2,700 2,700 天端FL-2290 改良厚=1710
2,700 3,400 天端FL-2090 改良厚=1910
2,700 3,400 天端FL-2090 改良厚=1910
2,700 2,700 天端FL-2090 改良厚=1910
2,200 2,200 天端FL-2090 改良厚=1910

8,400

Y4

2,700 2,700 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 2,700 天端FL-2390 改良厚=1610

6,300

Y3A

2,200 2,200 天端FL-2250 改良厚=1750
2,200 2,200 天端FL-2250 改良厚=1750
2,200 2,200 天端FL-2250 改良厚=1750
2,200 2,200 天端FL-2250 改良厚=1750
2,200 2,200 天端FL-2250 改良厚=1750
2,200 2,200 天端FL-2350 改良厚=1650

12,600

6,300

Y3

2,700 2,700 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 3,400 天端FL-2290 改良厚=1710
3,400 2,700 天端FL-2390 改良厚=1610

6,300

42,000

Y2A

2,200 2,200 天端FL-2050 改良厚=1950
2,200 2,200 天端FL-2050 改良厚=1950
2,200 2,200 天端FL-2050 改良厚=1950
2,200 2,200 天端FL-2050 改良厚=1950
2,200 2,200 天端FL-2050 改良厚=1950
2,200 2,200 天端FL-2050 改良厚=1950

12,600

6,300

Y2

2,700 2,700 天端FL-2090 改良厚=1910
3,400 3,400 天端FL-2090 改良厚=1910
3,400 3,400 天端FL-2090 改良厚=1910
3,400 3,400 天端FL-2540 改良厚=1460
3,400 3,400 天端FL-2090 改良厚=1910
3,400 2,700 天端FL-2090 改良厚=1910

8,400

▼隣地境界線

Y1

2,200 2,200
2,200 2,200
2,700 2,700
2,700 2,700
2,200 2,200
2,200 2,200

13604

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

天端FL-2090 改良厚=1910
天端FL-2090 改良厚=1910
天端FL-2090 改良厚=1910
天端FL-2090 改良厚=1910
天端FL-2090 改良厚=1910
天端FL-2090 改良厚=1910

42,000

X1 X2 X3 X4 X5 X6

18676.1

プラントヤード

施工基面FL-400

施工基面FL-1860

②ゲート

①ゲート

外灯TP+40.000

TP+40.000

K.1コンクリート杭

▲隣地境界